

טופס מס' 20
(ימולא ע"י בעל ההיתר)

הערה: במידה ונדרש אישור מאת שירותי כבאות במסגרת היתר הבנייה, יש להמציא גם אישור אכלוס משירותי הכבאות.

נא לאשר את קיום הפרטים הבאים:

- מפתח פרפרי בדלת הכניסה הראשית
- מטף אבקה כיבוי אש ידני 3 ק"ג.
- גלאי עשן עצמאי בהתאם לתקן במבואות הכניסה לחדרים, המכיל סוללת גיבוי ומחובר לרשת החשמל
- גלגלון כיבוי "3/4 30 מטר.

בנוסף יש לצרף את המסמכים הבאים:

- אישור חשמלאי מוסמך על חיבור הגלאים לרשת החשמל (ראה מס' 19).
- אישור טכנאי גז.
- אישור ביצוע ריסוס מעכב בעירה (רק במקרה וקיימות קורות עץ בתקרה).

מאושר ע"י: _____
(שם מלא + משפחה)

_____ חתימת בעל ההיתר

_____ תאריך

יש למלא ולהעביר טופס זה למחלקת פיקוח על הבנייה